

A. PRŮVODNÍ LIST

Dobíjecí stanice Dobíjecí stanice Vyškov_Cukrovarská_9002383464

Dokumentace pro povolení záměru

[DPZ]

Investor:	H.P. 36 s.r.o. Poříčí 2465/28 678 01 Blansko
Místo stavby:	Vyškov-Cukrovarská Parkoviště před ZOO Vyškov 68201 Vyškov Parc. č.: 2087/1 K.ú. Vyškov [788571]
Zpracovatel:	H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ: 05052955
Autorizovaný projektant:	Martin Zavadil ČKAIT 1006847
Datum:	02/2026

A Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Dobíjecí stanice Vyškov_Cukrovarská_9002383464
- b) místo stavby: Vyškov-Cukrovarská
Parkoviště před ZOO Vyškov
68201 Vyškov
parcely dotčené umístěním nového zařízení: 2087/1 v k.ú. Vyškov 788571
- c) předmět dokumentace: Na základě plánovaného rozšíření soustavy dobíjecích stanic pro elektromobily bude z rozpojovací skříně budované v rámci stavby EG.D vyvedeno nové kabelové vedení, přes nové skříně měření a technologie pro nabíjení, jež zahrnuje i instalaci deseti nových dobíjecích stojanů umístěných mezi parkovacími místy na stávajícím parkovišti na par.č.2087/1. Parkovací stání budou přeznačeny tak, aby vyhovovali jak normě parkování, tak umístění nových dobíjecích bodů.

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) Údaje o žadateli: H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ: 05052955
- b) Údaje o zpracovateli dokumentace: H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ: 05052955
- Autorizovaný projektant: Martin Zavadil ČKAIT 1006847, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb
- Zmocněnec žadatele: Pavel Alexa, Smetanova 631/30, 602 00 Brno

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- o Aktuální mapové podklady z mapového serveru města
- o Mapy evidence nemovitostí KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov
- o Zadání stavby vypracované investorem stavby H.P. 36 s.r.o.
- o Podklady správců inženýrských sítí
- o Předprojektové zaměření stavby vypracované firmou GEO75, s.r.o.

A.3 TEA - TECHNICKO-EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV

a) Obestavěný prostor

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) Zastavěná plocha

Do 2m² (konkrétní typ skříní bude upřesněn před realizací stavby na základě výběrového řízení.

c) Podlahová plocha

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

d) Počet podzemních podlaží

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) Počet nadzemních podlaží

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

f) Způsob využití

Dobíjecí stanice pro elektromobily.

g) Druh konstrukce

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

h) Způsob vytápění

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

i) Přípojka vodovodu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

j) Přípojka kanalizační sítě

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

k) Přípojka plynu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

l) Výtah

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

a) Výkopy pro nové kabelové vedení do maximální hloubky 800 mm pod stávajícím terénem.

b) Nadzemní část spočívá v osazení elektroměrového rozvaděče, rozvaděče technologie nabíjení a deseti dobíjecích stanic do maximální výšky 1500 mm nad stávajícím terénem.

c) Předpokládaná kapacita počtu osob, vzhledem k charakteru stavby, není stanovena.

d) Předpokládané zahájení stavby: 05/2026

Předpokládané ukončení stavby: 07/2026